

Rikkomattoman aineenkoetuksen testauslaitoksen hyväksyntäTestauslaitoksen nimi: **OMECO SrL**Via Monviso 56
20900 Monza
ItaliaTekninen vastuhenkilö: **Marco Casaril**

Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyy Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitoksen hakemuksesta yllä mainitun testauslaitoksen Loviisan ydinlaitosten mekaanisten laitteiden ja rakenteiden rikkomatonta aineenkoetusta turvallisuusluokissa 1 - 3 ja luokassa EYT.

Hyväksytyt menetelmät ovat radiografinen kuvaus, ultraäänitarkastus, magneettijauhetarkastus, tunkeumanestetarkastus, vuototarkastus ja suora silmämääräinen tarkastus.

Testauslaitoksen ja testaajien on noudatettava toiminnassaan ohjetta YVL E.12 sekä muita STUKin antamia tai hyväksymiä ohjeita ja päätöksiä sekä noudatettaviksi määrättyjä tai määrättäviä standardeja. Testauslaitoksen on lähetettävä vuosittain testaajaluettelo sekä selvitys akkreditointielimen määräaika-arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista luvanhaltijan kautta tiedoksi STUKille.

STUK voi peruuttaa päätöksen joko osittain, tilapäisesti tai kokonaan, jos ilmenee, että testauslaitos ja testaajat eivät täytä tässä päätöksessä mainittuja ehtoja.

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 23.5.2029 asti.

Toimistopäällikkö

Petri Vuorio

Johtava asiantuntija

Jukka Härkölä

Liitteet

Valitusosoitus



Asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Dokumentet har gjorts upp och undertecknats elektroniskt.
This document has been digitally prepared and signed.

Toimistopäällikkö Petri Vuorio
Ratkaistu 23.5.2024

Johtava asiantuntija Jukka Härkölä
Esitelty 22.5.2024